

Verklaring

## EQ shower (by Upfall)

Adviesbureau Visiotech BV verklaart hierbij dat de EQ shower met gedeeltelijk hergebruik van water,

Type: **EQ shower 20 l/min en EQ shower 40 l/min**

Leverancier: **Bouwcenter Nederland**

waarvan een exemplaar is getest door Kiwa Nederland. De meetresultaten vormen de grondslag voor de bepaling van het rendement van de EQ shower met gedeeltelijk hergebruik van water volgens NEN 7120+C2:2012/C5:2014, bijlage B:

EQ shower	Klasse	Tapdebiet [l/min]	Tapvolume [l]	Rendement [%]
20 l/min	4, 5, 6	12,5	100	70%
40 l/min	4, 5, 6	12,5	100	65%


De waarde van correctiefactor  $C_{W;sh;rcd;conf}$  volgens tabel 19,9 uit NEN 7120+C2:2012/C5:2014, die voor EQ shower 20 l/min en 40 l/min mogen worden gebruikt, is:

- $C_{W;sh;rcd;conf} = 1,00 [-]$


Deze verklaring geeft geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Almkerk, 11 november 2016

Adviesbureau Visiotech BV



drs. ing. M. Westerlaken



ADVIESBUREAU  
VISIOTECH BV

BINNENHOF 14 - 15  
POSTBUS 18  
4286ZG ALMKERK

T 0183 406710

F 0183 406720

E INFO@VISIOTECH.NL

WWW.VISIOTECH.NL